



河北海川能源
科技股份有限公司

证书编号: A213009048

化工石化医药行业（石油及化工产品储运）甲级
化工石化医药行业（化工工程、炼油工程）乙级
市政行业（城镇燃气工程、热力工程）乙级
建筑行业（建筑工程、建筑装饰工程）乙级
建筑行业（建筑幕墙工程、轻型钢结构工程）乙级
电力行业（送电工程、变电工程）乙级
电力行业（新能源发电）乙级

建设单位

中国石化销售股份有限公司
宁夏固原石油分公司

项目名称

中兴加能站综合改造项目

图 名

总平面布置图

工程编号	HCnx-25204	图 号	总图-002
阶 段	报批图	版 次	1.0
日 期	2025.2	比 例	1:300

项目负责人	穆书生	设计人	穆书生
专业负责人	张伟哲	审核人	张伟哲
审 核	李有龙	校 正	李有龙
校 正	刘泽航	设 计	刘泽航
设 计	王文瑶		王文瑶

专用章及注册章


建（构）筑物一览表

编号	建构筑物名称	层数	建（构）筑物 基底面积/m ²	建筑物总 建筑面积/m ²	地上建筑物 建筑面积/m ²	地下建筑物 建筑面积/m ²	计算容积率总 建筑面积/m ²	结构形式	建筑高度/m	火灾危险性类别	耐火等级	备注
已建建（构）物一览表												
①	罩棚	1F	556	207	207	0.00	207	钢结构	8.1	甲类	二级	已建
②	汽服	1F	158.92	158.92	158.92	0.00	158.92	框架	4.8	戊类	二级	已建
③	车棚	1F	31.5	31.5	31.5	0.00	31.5	钢结构	3.2	/	二级	已建
新建构筑物一览表												
④	拟建站房	1F	211.20	211.20	211.20	0.00	211.20	框架	3.9	民用建筑	二级	新建

图 例		加油岛		加油机
		埋地油罐 (SF)		密闭卸油口
		罩棚		通风管
		硬化地面		围墙
		铺砖地面		原有硬化地面
		架空电力线		绿化
说 明				
1. 本图标注尺寸以m计,标高尺寸以m计,相对标高以站房室内地坪标高为±0.00。 2. 本站依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014版)及《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007的有关规定,现删除相关资料,建设单位提供的资料进行设计。 3. 本站设3具30m ³ SF汽油罐,2具30m ³ SF柴油罐其中一具柴油罐停运。总罐容为120m ³ ,折合汽油罐容105m ³ ,属二级加油站。 4. 本站为改造站,改造内容: (1) 新建:新建新形象站房1座211.2平方米,地脚采用石质墙,高度3.9m。 (2) 罩棚:拆除原有罩棚顶棚网架,按照中石化新形象标准重新包装,网架改为轻钢结构,原柱需复合,接口高度1.3m。 (3) 加油机:拆除原有二台双枪加油机,改为双岛四枪加油机分别为92和95。 (4) 洗车房:将原有洗车房按照新形象标准改造。 (5) 站内低压直埋开挖100米 (6) 场地回填硬化。				

综合经济技术指标表

名 称	单 位	数 量	备 注
总用地面积	m ²	3947.07	约5.92亩
总建筑面积	m ²	597.12	
其 中	地上建筑面积	m ²	597.12
	汽服	m ²	158.92
	车棚	m ²	20.00
	罩棚	m ²	207.00
	站房	m ²	211.20
中	地下建筑面积	m ²	
	计容建筑面积	m ²	597.12
容积率			0.15
建筑基底面积		m ²	946.12
建筑密度		%	23.97
绿化面积		m ²	390.00
绿化率		%	9.88



312 国 道

